

Contrôle sanitaire des

EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par :

Guillaume GAUDINAT

02 38 77 33 90

ars-cvl-dd36-unite-sante-environnement@ars.sante.fr

Résultat à afficher en mairie

Destinataires

MONSIEUR LE DIRECTEUR - SAUR

MADAME, MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE LE POINCONNET

MADAME, MONSIEUR LE DIRECTEUR - C AGGLO CHATEAUROUX METROPOLE

MONSIEUR LE DIRECTEUR - ARS DD 36

CHATEAUROUX METROPOLE CENTRE

Prélèvement	00091869	Commune	POINCONNET (LE)
Installation	UDI 000317 LE POINCONNET VILLE	Prélevé le :	vendredi 06 juin 2025 à 11h48
Point de surveillance	P 0000000396 BOURG	par :	KAR
Localisation exacte	CANTINE ECOLE PREVERT ROBINET LEGUMERIE	Type visite :	D1

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	20.0	°C				25.00
pH	7.1	unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0.52	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.55	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Type del'analyse : D1	Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS	3703
	Code SISE de l'analyse : 00108442	Référence laboratoire : 2505050590-D100108442

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30	NFU				2,00

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,1	unité pH			6,50	9,00
----	-----	----------	--	--	------	------

MINERALISATION

Conductivité à 25°C	657	µS/cm			200,00	1100,00
---------------------	-----	-------	--	--	--------	---------


PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,010	mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	4,5	mg/L		50,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00091869)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Châteauroux,
le 11 juin 2025

P/ La Directrice Générale
de l'Agence Régionale de Santé
Centre-Val de Loire
L'ingénieur d'études sanitaires

Timothée MARTEL